



2014002246H

报告编号	J1408WT8888-01537
总页数	共 9 页

检 验 报 告

(本报告未经允许不得部分复制)

产品名称: 机柜空调

型号规格: SAD120-2 (220V~ 50Hz 2000W)

检验类别: 委 托 检 验

生产单位: 苏州市朗吉科技有限公司

委托单位: 苏州市朗吉科技有限公司



工业和信息化部电子第五研究所
中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心

注 意 事 项

- 1 报告无“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
- 2 复制报告未重新加盖“证书报告专用章”或检验单位公章无效。
- 3 报告无主检、审核、批准人签章无效。
- 4 报告涂改无效。
- 5 对检验报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出,过期不予受理。
- 6 一般情况,委托检验仅对来样负责。

地 址: 广东省广州市天河区东莞庄路 110 号

通 信 处: 广州 1501 信箱 07 分箱

邮政编码: 510610

电话总机: 020-85131111

传 真: 020-87236171, 85131313

技术咨询: 020-87237626, 85131320

业务联系: 020-87237177, market@ceprei.biz

查 询: 020-87237150, 85131123, info@ceprei.biz

投 诉: 020-87237622, 87236789, qic@ceprei.biz

工业和信息化部电子第五研究所
中国赛宝实验室 赛宝质量安全检测中心
检 验 报 告

报告编号: J1408WT8888-01537

第 3 页共 9 页

产品名称	机柜空调			型号规格	SAD120-2
				商 标	/
生产单位	苏州市朗吉科技有限公司			检验类别	委托检验
委托单位	苏州市朗吉科技有限公司			检验地点	本实验室
生产方地址	苏州高新区东渚镇协新路 28 号				
委托方地址	苏州高新区东渚镇协新路 28 号				
送样数量	1 套	送样者	生产企业	送样日期	2014 年 08 月 18 日
抽样地点	/	基 数	/	生产日期	/
检验环境	温度: 15℃ ~ 25℃, 相对湿度: 45% ~ 75%, 气压: 86kPa ~ 106kPa				
检验项目	见第 8 页。				
检验依据	GB/T 19413-2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机				
检验结果	按检验依据的规定对苏州市朗吉科技有限公司生产的 SAD120-2 型机柜空调进行检验, 检验结果见第 8 页。				
检验结论	本次检验不作结论。				
说 明	/				



主检: 邹伟

审核: 陈军

批准: 王强

日期: 2014 年 8 月 29 日

日期: 2014 年 8 月 29 日

职务: 主任

日期: 2014 年 8 月 29 日

样品描述及说明

样品描述:

电源性质	☒ AC	☐ DC
整体结构	☐ 分体式	☒ 整体式
制冷量 (W)	2000	
电热元件	☐ 有	☒ 无
机械温控器	☐ 有	☒ 无
电子控制线路	☒ 有	☐ 无
不可拆线插头的电源线	☐ 有	☒ 无
单独的控制面板	☒ 有	☐ 无
线控器	☐ 有	☒ 无
遥控器	☐ 有	☒ 无
制冷剂类型/灌注量(g)	R22/780g	

12110111

样品铭牌



样 品 照 片

整机外观正面



整机外观背面



样品照片

内部结构



压缩机铭牌



检验项目和试验结果

序号	检验项目	技术要求	实测值
1	制冷量	按 GB/T 19413 规定的检验方法进行检测。 单位: W	1970
2	室内侧风量	按 GB/T 19413 规定的检验方法进行检测。 单位: m³/h	482.9
3	制冷消耗功率	按 GB/T 19413 规定的检验方法进行检测。 单位: W	828.7

注: 制冷实测工况:

室内侧: 干球温度: 35.01℃, 湿球温度:21.44℃

室外侧: 干球温度: 35.01℃, 湿球温度:21.44℃